



SALIDA DE HUMOS A CUBIERTA

Conexión a central CI de grupo, puesto de control y válvulas de corte

Colector impulsión

Colector aspiración

Colector pruebas

Aspiración

GP(ARG):
MULTI-E 2
CME 10-4

ROTH RDB
2000

ROTH RDB
2000

GP (OSM): MULTI-E 2 CME 3-5

GP(AFS):
MPC-E 3
CRIE 10-6

Biocat
Watercryst

Biocat
Watercryst

Filtración piscinas:

A PB Ø75

Ø75

HiDew 035

LEYENDA CONTRA INCENDIOS	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	BIE en red seca de agua
	Red de tubería CI
	Detector Termovelocimétrico
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Extintor portátil por CO2
	Módulo CI Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES		
BIE VERTICAL	BIE HORIZONTAL	EXTINTOR

MONTAJE COLUMNA SECA	
Abierta	Cerrada

25/04/2025 | JTF | J.D. | ACTUALIZACIÓN ARQUITECTURA

Fecha Revisión | Descripción

TALAT
REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A. INGENIERO INDUSTRIAL

Guillermo Bausá Perelló, Col. Nº161

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, S/N, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)

DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA SÓTANO

FECHA: 10 / 2024 ESCALA: 1:100 A1 ET08
1:200 A3 1602DO.ET - PS.R1