



**LEYENDA RECORRIDO DE EVACUACIÓN**

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN SECUNDARIA
- SENTIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA DE EMERGENCIA
- PUNTO DE ENCUENTRO

**LEYENDA CONTRAINCENDIOS**

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN ESTANCO
- DETECTOR OPTOELECTRÓNICO DE HUMOS
- DETECTOR TERMOVOLUMÉTRICO
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO
- SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA
- PULSADOR DE ALARMA
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/11B
- EXTINTOR PORTÁTIL DE ANHIDRIDO CARBÓNICO 21B
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/11B
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA
- LETRERO INDICATIVO "NO HAY SALIDA"
- LETRERO INDICATIVO "SALIDA"
- ESCALERA DE EVACUACIÓN PROTEGIDA

**INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER MODIFICADOS, SIN QUE QUELLEN AFECTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:**

- Muros y paredes exteriores
- Elementos estructurales, vigas, pilares, forjados, etc.
- Fallos techos
- Escaleras
- Puercas
- Ventilación de escaleras
- Activos de edificios
- Puercas de compartimentación
- Puercas de salidas y vías de evacuación
- Aumentar los recorridos de evacuación con levantamiento de techos o rampas
- trampas
- dispositivos
- instalaciones de protección contra incendio (Bie, detección, alarma, etc.)
- instalación eléctrica
- Alumbrado de emergencia
- Grupo electrógeno

**EN CADA HABITACION:**

PLANO A ESCALA REDUCIDA CON INSTRUCCIONES PARA LOS CLIENTES EN CASO DE INCENDIO A DORMIR Y CHATEL INDICANDO PROHIBIDO FUMAR EN LA CAMA.

**NOTA:**

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTÁ PREVISTO CON BLOQUES AUTÓNOMOS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA Y UNA AUTONOMÍA DE 1 HORA.

**DIÁMETROS CONECTADO TUBOS SEGÚN ESQUEMA RED DE B.I.E.S BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA.**

ALTURA COLOCACIÓN B.I.E.S 1.20

**PGD**  
**PGDIBALEAR SL**  
 Calle Gram de Passamanera, 5  
 3º - 1ª Polígono Son Rossinyol  
 07009 Palma de Mallorca  
 TEL: 971 43 87 81  
 www.pgdi.es | pgdi@pgdi.es

PROMOTOR  
**ANLUGA S.A.**

PROYECTO  
**REFORMA  
 INSTALACIONES  
 COMPLETAS**

SITUACIÓN OBRA  
**C/ ESTANYOL, 13  
 07560 CALA  
 MILLOR  
 T.M SANT  
 LLORENÇ DES  
 CARDASSAR**

PLANO  
**PL. TERCERA  
 EDIFICIO B  
 CONTRA  
 INCENDIOS**

FECHA **DICIEMBRE 2025**

REVISIONES

FECHA	Nº	FECHA	Nº

ESCALA **1:100**

EXPEDIENTE **378.00**

Nº PLANO **CI.13**

EL INGENIERO

MIGUEL A. VERGER MARTÍN  
 ING. INDUSTRIAL col. 397