DE PN A P8 Ø3"
IPF-40
18 Peldaños 28.00x16.88cm
18 17 16 15 14 13 12 11 10
De P+2 a P+3
18 Peldaños 28.00x17.16cm
De P+3 a P+4
18 Peldaños 28.00x17.22cm
01 02 03 04 05 06 07 08 09
S.U. 12.69 m²
J.D.
S.U. 23.40 m²
S.U. 5.10 m²
S.U. 3.57 m²
S.U. 4.61 m²
S.U. 3.87 m²
S.U. 21.42 m²
S.U. 21.23 m²
S.U. 4.49 m²
S.U. 3.78 m²
S.U. 4.57 m²
S.U. 3.79 m²
S.U. 21.40 m²
S.U. 21.68 m²
S.U. 4.58 m²
S.U. 3.93 m²
S.U. 4.53 m²
S.U. 3.91 m²
S.U. 21.18 m²
S.U. 21.22 m²
S.U. 4.62 m²
S.U. 3.92 m²
S.U. 4.57 m²
S.U. 3.92 m²
S.U. 20.79 m²
S.U. 21.23 m²
S.U. 3.86 m²
S.U. 4.59 m²
S.U. 4.62 m²
S.U. 3.86 m²
S.U. 20.95 m²
S.U. 5.09 m²
S.U. 26.18 m²
S.U. 5.67 m²
301 401
302 402
303 403
304 404
305 405
306 406
307 407
308 408
309 409
310 410
311 411
Asc. cocina
DE PN Ø75
Ø50
P3 +14.44
P4 +17.54
S.U. 5.87 m²
S.U. 2.82 m²
S.U. 5.40 m²
S.U. 58.69 m²
De P+4 a P+5
18 Peldaños 28.00x16.88cm
DE PN P8 Ø3"
IPF-40
SOLO EN P3
10 11 12 13 14 15 16 17 18
De P+2 a P+3
18 Peldaños 28.00x17.16cm
De P+3 a P+4
18 Peldaños 28.00x17.22cm
09 08 07 06 05 04 03 02 01
S.U. 15.71 m²
P3 +14.44
P4 +17.54
S.U. 8.47 m²
DE PN Ø75
Ø50
Se actualiza la distribución del baño debido a las jácenas existentes.

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
IPF-XX	Columna seca, 39 o 40
	Red de tubería CI
	Detector Termovelocimétrico (TV)
	Det. TV con alarma visual+sonora
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma sonora
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Extintor portátil por CO2
	Modulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
TF	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES

BIE VERTICAL BIE HORIZONTAL EXTINTOR



MONTAJE COLUMNA SECA



Fecha Revisión	Dibujado	Revisado	Descripción
22/05/2025	BPD	MAC	SE MODIFICA SISTEMA DE COLUMNA SECA

TALAT
REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO
ANLUGA, S.A.

INGENIERO INDUSTRIAL
Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

EMPLAZAMIENTO
C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, S/N, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENÇ)

DOCUMENTO
DIRECCIÓN DE OBRA
REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO
INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA 5, 6 Y 7

FECHA	ESCALA	FORMATO	NÚMERO, CÓDIGO Y REVISIÓN
10 / 2024	1:100 1:200	A1h A3h	ET03 1602DO.ET - P5'6'7.R2

Este plano es propiedad intelectual de Estudi Eficiència d'Enginyeria 2009,S.L. No puede ser copiado o divulgado a cualquier persona sin ningún fin sin autorización. Todas las dimensiones e instalaciones tienen que ser comprobadas en obra. Cualquier error u omisión observado en este tiene que ser notificado a Estudi Eficiència d'Enginyeria 2009,S.L.