



ESTA ESCALERA NO ES PROTEGIDA COMO EN LA PLANTA SOTANO?

NOTAS PARA MIGUEL ANGEL

<p>LEYENDA RECORRIDO DE EVALUACION</p> <ul style="list-style-type: none"> RECORRIDO DE EVALUACION PRINCIPAL RECORRIDO DE EVALUACION SECUNDARIA SENTIDO DE EVALUACION SALETA FINAL DEL RECORRIDO DE EVALUACION SALETA DE EMERGENCIA PLANTO DE ENCUENTRO RECORRIDO DE EVALUACION (PAR) SENTIDO DE EVALUACION (PAR) SALETA FINAL DEL RECORRIDO DE EVALUACION (PAR) PLANTO DE ENCUENTRO (PAR) 	<p>LEYENDA RESTORACION</p> <ul style="list-style-type: none"> LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (ALTO) LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (MEDIO) LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (BAJO) <p>INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER REFORMADOS POR QUE SON EFECTOS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Muros y paredes exteriores. Elementos estructurales vigas, pilares, forjados, etc. Escaleras. Plafones. Verdugos de alacena. Alfardes de alacena. Puertas de salida y sala de evacuacion. Alacenas de seguridad de evacuacion con inmovilizadores de mano y... Alacenas de proteccion contra incendio (Stn. detectora, alarma, etc.). Alacenas de emergencia. Claves electrónicas.
<p>LEYENDA CONTRAEMERGENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION AL OTRA BANDA DE 1" PARA LAS LAMPARAS ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION AL OTRA BANDA DE 1" PARA LAS LAMPARAS ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION ESTANCO DETECTOR OPTOELECTRONICO DE HUMOS DETECTOR TERMOELECTRONICO CENTRAL DETECTOR DE INCENDIO SEÑAL ACUSTICA DE EMERGENCIA (con programa indicativo) AUTOMATICO DE EMERGENCIA (con programa indicativo) EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A118B (con programa indicativo) EXTINTOR PORTATIL DE ANHIDRIDO CARBONICO 21B (con programa indicativo) EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A118B (con programa indicativo) BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (con programa indicativo) LETREERO INDICATIVO "NO HAY SALETA" LETREERO INDICATIVO "SALIDA" ESCALERA DE EVALUACION PROTEGIDA 	<p>EN CADA AMBIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> PLANO Y LOCAL REVISOR CON INSTRUCCIONES PARA LOS CLIENTES, EN CASO DE INCENDIO (DORSAL Y CARTAS INCENDIO PRECISAS) FUERA DE LA SALA. <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTA PREVISTO CON BLOQUES AUTOMATICO CON PLANTE DE ALIMENTACION PROPIA Y UNA AUTOMATICA DE 120VAC. <p>DIAMETRO CONSIDERADO FUERTE SEGUN ESQUEMA DE B.I.E.S. SEGUN INCENDIO EQUIPADA</p> <p>ALTIMA COLOCACION B.I.E.S.</p>

PGDIBALEAR SL
 Calle Girona de Fraga nº 25, 3º - 1º Polígono Són Rosales nº 07560 Palma de Mallorca
 TEL: 971 43 67 41
 www.pgdi.es | pgdi@pgdi.es

PROMOTOR:
ANLUGA S.A.

PROYECTO:
REFORMA INSTALACIONES COMPLETAS

SITUACION OBRA:
**CI ESTANYOL, 13
 07560 CALA MILLOR
 T.M SANT LLORENÇ DES CARDASSAR**

PLANO:
PL BAJA EDIFICIO A CONTRA INCENDIOS

FECHA: FEBRERO-2020

ESCALA: 1:100

EXEMPLARES: 378.00

FECHA: 10/02

EL INGENIERO:

MIGUEL A. VESPER MARTIN
 ING. INDUSTRIAL C.O. 397