



**LEYENDA RECORRIDO DE EVACUACIÓN**

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN SECUNDARIA
- SENTIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA DE EMERGENCIA
- PUNTO DE ENCUENTRO

**LEYENDA CONTRAINCENDIOS**

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN ESTANCO
- DETECTOR OPTOELECTRÓNICO DE HUMOS
- DETECTOR TERMOVOLVOMÉTRICO
- CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIO
- SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA
- PULSADOR DE ALARMA
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/11B
- EXTINTOR PORTÁTIL DE ANHIDRIDO CARBÓNICO 21B
- EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/11B
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA
- LETRERO INDICATIVO "NO HAY SALIDA"
- LETRERO INDICATIVO "SALIDA"
- ESCALERA DE EVACUACIÓN PROTEGIDA

**INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER MODIFICADOS, SIN QUE QUEDEN AFECTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:**

- Muros y paredes exteriores
- Elementos estructurales, vigas, pilares, forjados, etc.
- Fallos techos
- Escaleras
- Puercas
- Ventilación de escaleras
- Activos de salidas
- Puercas de compartimentación
- Puercas de salidas y vías de evacuación
- Aumentar los recorridos de evacuación con levantamiento de techos o rampas divisorias
- Instalaciones de protección contra incendio (Bie, detección, alarma, etc.)
- Señalización electrónica
- Alumbrado de emergencia
- Grupo electrogénico

**EN CADA HABITACION:**

PLANO A ESCALA REDUCIDA CON INSTRUCCIONES PARA LOS CLIENTES EN CASO DE INCENDIO A DORMIR Y CHATEL INDICANDO PROHIBIDO FUMAR EN LA CAMA.

**NOTA:**

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTÁ PREVISTO CON BLOQUES AUTÓNOMOS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA Y UNA AUTONOMÍA DE 1 HORA.

**DIÁMETROS CONECTADO TUBOS SEGÚN ESQUEMA RED DE B.I.E.S. BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA.**

ALTURA COLOCACIÓN B.I.E.S. e 120



**PGD**  
PGDIBALEAR SL

Calle Gram de Passamanera, 5  
3º - 1ª Poligono Son Rossinyol  
07009 Palma de Mallorca  
TEL: 971 43 87 81  
www.pgdi.es | pgdi@pgdi.es

PROMOTOR  
ANLUGA S.A.

PROYECTO  
REFORMA  
INSTALACIONES  
COMPLETAS

SITUACION OBRA  
C/ ESTANYOL, 13  
07560 CALA  
MILLOR  
T.M SANT  
LLORENÇ DES  
CARDASSAR

PLANO  
PL. CUARTA  
EDIFICIO B  
CONTRA  
INCENDIOS

FECHA DICIEMBRE 2025

REVISIONES

ESCALA 1:100

EXPEDIENTE 378.00

Nº PLANO CI.14

EL INGENIERO

MIGUEL A. VERGER MARTIN  
ING. INDUSTRIAL col. 397