

## HOTEL PLAYA DE PALMA PALACE - CENTRAL RECEPCION.mdb

Dirección:	Tipo:	Descripción de Equipo:	Zona:	Desc. Zona:
Lazo 1/ Módulo No: 19	M. de Cont	Control Puertas RF	1	Planta 1
Lazo 1/ Módulo No: 28	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 1	1	Planta 1
Lazo 1/ Módulo No: 29	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	1	Planta 1
Lazo 2/ Módulo No: 23	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	2	Planta 2 ala Spa y Hall
Lazo 2/ Módulo No: 24	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	2	Planta 2 ala Spa y Hall
Lazo 2/ Módulo No: 26	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	3	Planta 3 ala Spa y Hall
Lazo 2/ Módulo No: 27	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	3	Planta 3 ala Spa y Hall
Lazo 3/ Módulo No: 23	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	4	Planta 4 ala Spa y Hall
Lazo 3/ Módulo No: 24	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	4	Planta 4 ala Spa y Hall
Lazo 3/ Módulo No: 26	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	5	Planta 5 ala Spa y Hall
Lazo 3/ Módulo No: 27	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	5	Planta 5 ala Spa y Hall
Lazo 4/ Módulo No: 20	M. de Cont	Aspiración Techo Chill-Out	7	Hall Planta 7 y Chillout
Lazo 4/ Módulo No: 21	M. de Cont	Aspiración Ambiente Chill-Out	7	Hall Planta 7 y Chillout
Lazo 4/ Módulo No: 22	M. de Cont	Apertura Exhutorio	16	Azotea
Lazo 4/ Módulo No: 23	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 6	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 24	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	6	Planta 6 ala Spa y Hall
Lazo 4/ Módulo No: 25	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	6	Planta 6 ala Spa y Hall
Lazo 4/ Módulo No: 26	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 7	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 27	M. Monitor	Cierre Manual Válvula Rociadores	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 28	M. Monitor	Flujo en Válvula Rociadores	7	Hall Planta 7 y Chillout
Lazo 4/ Módulo No: 29	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 2	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 30	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 3	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 31	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 4	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 4/ Módulo No: 32	M. Monitor	Válvula Rociadores Abierta PI 5	8	Oficios plantas 2 a 7
Lazo 5/ Módulo No: 25	M. de Cont	Marcha Sobrepresiones Escaleras	15	Cubierta A
Lazo 5/ Módulo No: 26	M. de Cont	Marcha Extracciones Parking	15	Cubierta A
Lazo 5/ Módulo No: 27	M. de Cont	Aspiración Falso Techo Recepción	9	Planta 2 ala convenciones
Lazo 5/ Módulo No: 28	M. de Cont	Aspiración Ambiente Recepción	9	Planta 2 ala convenciones

## HOTEL PLAYA DE PALMA PALACE - CENTRAL PLANTA BAJA.mdb

Dirección:	Tipo:	Descripción de Equipo:	Zona:	Desc. Zona:
Lazo 1/ Módulo No: 6	M. de Cont	Puerta automática terraza lobby	3	Lobby Bar
Lazo 1/ Módulo No: 9	M. de Cont	Puerta automática hall lobby	1	Hall Planta Baja
Lazo 1/ Módulo No: 10	M. de Cont	Puertas RF	1	Hall Planta Baja
Lazo 1/ Módulo No: 11	M. Monitor	Válvula Red Rociadores Abierta	1	Hall Planta Baja
Lazo 1/ Módulo No: 12	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	1	Hall Planta Baja
Lazo 1/ Módulo No: 13	M. Monitor	Flujo en válvula rociadores	1	Hall Planta Baja
Lazo 2/ Módulo No: 18	M. de Cont	Puerta plana terraza	5	Comedores
Lazo 5/ Módulo No: 27	M. Monitor	Alarma CO	9	Parking
Lazo 5/ Módulo No: 29	M. Monitor	Avería Central CO	9	Parking
Lazo 5/ Módulo No: 30	M. Monitor	Apertura Válvula Vaciado	10	Sótano Personal