Recorrido de evacuacion
25 mayor a 25 metros

simbolos exit y no exit de estas escaleras?

NOTAS PARA MIGUEL ANGEL

LEYENDA RECORRIDO DE EVACUACIÓN

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN SECUNDARIA
- SENTIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA DE EMERGENCIA
- PUNTO DE ENCUENTRO
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
- SENTIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
- SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
- PUNTO DE ENCUENTRO (PMR)

LEYENDA SECTORIZACIÓN

- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (ALTO)
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (MEDIO)
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (BAJO)

INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN QUE QUEDEN AFECTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

- Muros y paredes exteriores.
- Elementos estructurales, vigas, pilares, forjados, etc.
- Falsos techos.
- Escaleras.
- Pasillos.
- Protección de escaleras.
- Ancho de salidas.
- Puertas de compartimentación.
- Puertas de salidas y vías de evacuación.
- Aumentar los recorridos de evacuación con levantamiento de barreras arquitectónicas (rampas, diversinas, etc.)
- Instalaciones de protección contra incendio: (Bie, detección, alumbrado, etc.)
- Instalación eléctrica.
- Alumbrado de emergencia.
- Grupo electrógeno.

EN CADA HABITACIÓN:

PLANO A ESCALA REDUCIDA CON INSTRUCCIONES PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA, LOCALIZACIÓN DE SALIDAS Y CARTEL INDICANDO PROHIBIDO FUMAR EN LA CAMA.

NOTA:

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTA PREVISTO CON BLOQUES AUTOMONOS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA Y UNA AUTONOMIA DE 1 HORA.

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
  -La cifra dentro de la "E" indica los LUMENES
  -El subindice "E" indica EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN ESTANCO
  -La cifra dentro de la "E" indica los LUMENES
  -El subindice "F" indica PILOTO DE SEÑALIZACIÓN
- DETECTOR OPTOELECTRÓNICO DE HUMOS
- DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
- CENTRAL DETECCION DE INCENDIO
- SEÑAL ACUSTICA DE EMERGENCIA (Con pictograma indicativo)
- PULSADOR DE ALARMA (Con pictograma indicativo)
- EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/113B (Con pictograma indicativo)
- EXTINTOR PORTATIL DE ANHIDRIDO CARBÓNICO 21B (Con pictograma indicativo)
- EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/113B (Con pictograma indicativo)
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (Con pictograma indicativo)
- LETRERO INDICATIVO "NO HAY SALIDA"
- LETRERO INDICATIVO "SALIDA"
- ESCALERA DE EVACUACIÓN PROTEGIDA

DIÁMETROS CONEXIONADO TUBOS RED DE ESQUEMA RED DE B.I.E.S
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

ALTURA COLOCACION B.I.E.S

E 1:20

PGDI BALEAR SL
Calle Gremi de Passamaners, S
3º - 1º. Polígono Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
TEL.: 971 43 67 91
www.pgdi.es | pgdi@pgdi.es

PROMOTOR
ANLUGA S.A.

PROYECTO
REFORMA INSTALACIONES COMPLETAS

SITUACIÓN OBRA
C/ ESTANYOL, 13
07560 CALA MILLOR
T.M SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PLANO
PL. PRIMERA EDIFICIO A CONTRA INCENDIOS

FECHA: FEBRERO-2026

REVISIONES
FECHA Nº | FECHA Nº

ESCALA: 1:100

EXPEDIENTE: 378.00

Nº PLANO: CI.03

EL INGENIERO

MIGUEL A. VERGER MARTÍN
ING. INDUSTRIAL col. 397