Recorrido de evacuacion
25 mayor a 25 metros

simbolos exit y
nº exit de
estas
escaleras?

NOTAS PARA MIGUEL ANGEL

LEYENDA RECORRIDO DE EVACUACIÓN
RECORRIDO DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
RECORRIDO DE EVACUACIÓN SECUNDARIA
SENTIDO DE EVACUACIÓN
SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
SALIDA DE EMERGENCIA
PUNTO DE ENCUENTRO
RECORRIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
SENTIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
SALIDA FINAL DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN (PMR)
PUNTO DE ENCUENTRO (PMR)

LEYENDA SECTORIZACIÓN
LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (ALTO)
LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (MEDIO)
LOCAL DE RIESGO ESPECIAL (BAJO)

INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN QUE QUEDEN AFECTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

- Muros y paredes exteriores.
- Elementos estructurales, vigas, pilares, forjados, etc.
- Falsos techos.
- Escaleras.
- Pasillos.
- Protección de escaleras.
- Ancho de salidas.
- Puertas de compartimentación.
- Puertas de salidas y vías de evacuación.
- Aumentar los recorridos de evacuación con levantamiento de tabiques.
- Instalaciones de protección contra incendio: (Bie, detección, rociadores, etc.)
- Instalación eléctrica.
- Alumbrado de emergencia.
- Grupo electrógeno.

EN CADA HABITACIÓN:

PLANO A ESCALA REDUCIDA CON INSTRUCCIONES PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA, LOCALIZACIÓN DE SALIDAS Y CARTEL INDICANDO PROHIBIDO FUMAR EN LA CAMA.

NOTA:

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTA PREVISTO CON BLOQUES AUTOMOMOS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA Y UNA AUTONOMIA DE 1 HORA.

LEYENDA CONTRAINCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN -La cifra dentro de la "E" indica los LUMENES -El subindice "S" indica PILOTO DE SEÑALIZACIÓN
ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN ESTANCO -La cifra dentro de la "E" indica los LUMENES -El subindice "S" indica PILOTO DE SEÑALIZACIÓN
DETECTOR OPTOELECTRÓNICO DE HUMOS
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
CENTRAL DETECCION DE INCENDIO
SEÑAL ACOSTICA DE EMERGENCIA (Con pictograma indicativo)
PULSADOR DE ALARMA (Con pictograma indicativo)
EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/113B (Con pictograma indicativo)
EXTINTOR PORTATIL DE ANHIDRIDO CARBÓNICO 21B (Con pictograma indicativo)
EXTINTOR PORTATIL DE POLVO POLIVALENTE 21A/113B (Con pictograma indicativo)
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (Con pictograma indicativo)
LETRERO INDICATIVO "NO HAY SALIDA"
LETRERO INDICATIVO "SALIDA"
ESCALERA DE EVACUACIÓN PROTEGIDA

DIÁMETROS CONEXIONADO TUBOS
SEGÚN ESQUEMA RED DE B.I.E.S
BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

E 1:20

PGDI BALEAR SL
Calle Gremi de Passamaners, 5
3º - 1º. Polígono Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
TEL.: 971 43 67 91
www.pgdi.es | pgdi@pgdi.es

PROMOTOR
ANLUGA S.A.

PROYECTO
REFORMA INSTALACIONES COMPLETAS

SITUACIÓN OBRA
C/ ESTANYOL, 13
07560 CALA MILLOR
T.M SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PLANO
PL. SEGUNDA EDIFICIO A CONTRA INCENDIOS

FECHA: FEBRERO-2026

REVISIONES

FECHA	Nº	FECHA	Nº

ESCALA: 1:100
EXPEDIENTE: 378.00
Nº PLANO: CI.04

EL INGENIERO
MIGUEL A. VERGER MARTÍN
ING. INDUSTRIAL col. 397