DE P4 Ø3"
Ø3"
SOLO EN P2 y P4
Col. Seca-Toma
S.U. 12.76 m²
De P+3 a P+4
18 Peldaños 28.00x17.00cm
18 17 16 15 14 13 12 11 10
De P+4 a P+5
18 Peldaños 28.00x16.88cm
De P+5 a P+6
18 Peldaños 28.00x16.72cm
01 02 03 04 05 06 07 08 09
J.D.
S.U. 23.40 m²
S.U. 5.10 m²
S.U. 3.57 m²
S.U. 4.61 m²
S.U. 3.87 m²
S.U. 21.42 m²
S.U. 21.23 m²
S.U. 4.49 m²
S.U. 3.78 m²
S.U. 4.57 m²
S.U. 3.79 m²
S.U. 21.40 m²
S.U. 21.68 m²
S.U. 4.58 m²
S.U. 3.93 m²
S.U. 4.53 m²
S.U. 3.91 m²
S.U. 21.18 m²
S.U. 21.22 m²
S.U. 4.62 m²
S.U. 3.92 m²
S.U. 58.69 m²
S.U. 4.57 m²
S.U. 3.92 m²
S.U. 20.79 m²
S.U. 21.23 m²
S.U. 3.86 m²
S.U. 4.59 m²
S.U. 4.62 m²
S.U. 3.86 m²
S.U. 20.95 m²
S.U. 27.31 m²
S.U. 5.09 m²
S.U. 4.76 m²
501 601 701
502 602 702
503 603 703
504 604 704
505 605 705
506 606 706
507 607 707
508 608 708
509 609 709
510 610 710
511 611 711
Asc. cocina
DE PN
Ø75
Ø50
P5 +20.58
P6 +23.59
P7 +26.73
S.U. 5.87 m²
S.U. 2.85 m²
S.U. 5.40 m²
De P+6 a P+7
18 Peldaños 28.00x17.44cm
De P+7 a P+8
18 Peldaños 28.00x17.00cm
DE PN A P8 Ø3"
Ø3"
Col. Seca-Toma
SOLO EN P2 y P4
S.U. 15.71 m²
S.U. 8.47 m²
DE PN
Ø75
Ø50
Ø90 Ø110

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

| SIMBOLO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Col. Seca-Toma | BIE en red seca de agua |
| | Red de tubería CI |
| | Detector Termovelocimétrico |
| | Detector Óptico |
| | Det. Óptico con alarma visual+sonora |
| | Pulsador de Alarma |
| | Central Contra Incendios |
| | Alarma sonora |
| | Alarma visual |
| | Alarma visual+sonora |
| | Extintor portátil por polvo ABC |
| | Extintor portátil por CO2 |
| | Modulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora |
| | Zona Extinción automática |
| | Hidrante exterior |
| TF | Toma fachada bomberos |

ALTURA MONTAJES

BIE VERTICAL BIE HORIZONTAL EXTINTOR



MONTAJE COLUMNA SECA



| Fecha Revisión | Dibujado | Revisado | Descripción |
|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | TOR | MAC | ELABORACIÓN DEL PLANO |

TALAT
REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO
ANLUGA, S.A.

INGENIERO INDUSTRIAL
Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

EMPLAZAMIENTO
C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, S/N, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENÇ)

DOCUMENTO
DIRECCIÓN DE OBRA
REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO
INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES
PLANTA 8

| FECHA | ESCALA | FORMATO | NUMERO, CÓDIGO Y REVISIÓN |
|---|---|---|---|
| 10 / 2024 | 1:100 | A1h | ET02 |
| | 1:200 | A3h | 1602DO.ET - P8.R0 |

Este plano es propiedad intelectual de TALAT, S.L. Queda prohibido su copiado o divulgación a terceras personas, para ningún fin/uso, sin autorización. Todas las dimensiones e instalaciones deben ser comprobadas en obra. Cualquier error u omisión observado en obra debe ser notificado a Estudio TALAT. Ordenanza 2006/L1.