

RECEPCION					PLANTA BAJA				
Dirección:	Tipo de Equipo:	Descripción de Equipo:	Nº de Zona:	Descripción de Zona:	Dirección:	Tipo de Equipo:	Descripción de Equipo:	Nº de Zona:	Descripción de Zona:
Lazo 8/ Módulo No: 25	M. de Cont	Aspiración Techo Entrada	10	Recepción	Lazo 1/ Módulo No: 15	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	1	Sala espectáculos
Lazo 8/ Módulo No: 26	M. de Cont	Aspiración Techo Centro	10	Recepción	Lazo 1/ Módulo No: 16	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	1	Sala espectáculos
Lazo 8/ Módulo No: 27	M. de Cont	Aspiración Techo Fondo	10	Recepción	Lazo 1/ Módulo No: 14	M. de Cont	Apertura puertas automáticas	2	Lobby Bar
Lazo 8/ Módulo No: 30	M. Monitor	Barreras Recepción	10	Recepción	Lazo 1/ Módulo No: 12	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	3	Hall, office y aseos planta baja
Lazo 8/ Módulo No: 31	M. Monitor	Fallo Alimentación Barreras	10	Recepción	Lazo 1/ Módulo No: 13	M. de Cont	Cierre puertas RF planta baja	3	Hall, office y aseos planta baja
Lazo 8/ Módulo No: 1	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	11	Planta 1 Bloque 1	Lazo 3/ Módulo No: 11	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	8	Snack bar
Lazo 8/ Módulo No: 32	M. de Cont	Cierre de Puertas Plantas Pisos	11	Planta 1 Bloque 1	Lazo 4/ Módulo No: 9	M. Monitor	Averia Central CO	9	Parking
Lazo 8/ Módulo No: 2	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	12	Planta 2 Bloque 1	Lazo 4/ Módulo No: 10	M. Monitor	Alarma CO	9	Parking
Lazo 8/ Módulo No: 5	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	13	Planta 3 Bloque 1	Lazo 4/ Módulo No: 11	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	10	Spa y Masajes
Lazo 8/ Módulo No: 8	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	14	Planta 4→ bloque 1	Lazo 7/ Módulo No: 12	M. de Cont	Aportación parking	15	Sala Rebombeo
Lazo 8/ Módulo No: 9	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	15	Planta 5→ bloque 1	Lazo 7/ Módulo No: 13	M. de Cont	Sobrepresiones Sótano	15	Sala Rebombeo
Lazo 8/ Módulo No: 10	M. Monitor	Válvula red rociadores abierta	16	Planta 6→ bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 33	M. de Cont	Marcha Extracciones Parking	17	Cubierta Bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 34	M. de Cont	Marcha Sobrepresiones Escaleras	17	Cubierta Bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 35	M. de Cont	Aspiración Techo Cúpula	17	Cubierta Bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 36	M. de Cont	Aspiración Ambiente Cúpula	17	Cubierta Bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 37	M. Entr. A	Fallo Alimentación Aspiración	17	Cubierta Bloque 1					
Lazo 8/ Módulo No: 23	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	71	Planta 1→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 24	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	71	Planta 1→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 21	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	72	Planta 2→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 22	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	72	Planta 2→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 19	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	73	Planta 3→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 20	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	73	Planta 3→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 17	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	74	Planta 4→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 18	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	74	Planta 4→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 15	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	75	Planta 5→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 16	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	75	Planta 5→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 13	M. Monitor	Cierre manual válvula rociadores	76	Planta 6→ bloque 7					
Lazo 8/ Módulo No: 14	M. Monitor	Circulación Agua en Válvula	76	Planta 6→ bloque 7					