



PAT1
 PAT2.1
 PAT2.2
 PAT3.1
 PAT3.2
 PAT4.1
 PAT4.2
 PAT5.1
 PAT5.2

FRIO ZZN 2x47115
 CALOR ZZN 2x4795
 CALOR SPA 2x4795
 FRIO CÁMARA 2x4775
 FRIO ANEJO 2x4795
 ACS ZZN+ANEJO 2x4795

10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19
 De P+8 a P+9
 19 Palafrejas 23.00x17.15 cm
 09| 08| 07| 06| 05| 04| 03| 02| 01
 S.U. 7.42 m²
 S.U. 8.18 m²
 +33.05

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	BIE en red seca de agua
	Red de tubería CI
	Detector Termovelocimétrico
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Modulo CI Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES

BIE VERTICAL BIE HORIZONTAL EXTINTOR

MONTAJE COLUMNA SECA

12/11/2024 TOR MAC ELABORACIÓN DEL PLANO
 Fecha Revisión Dibujo Montaje Descripción

TALAT
 REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A. INGENIERO INDUSTRIAL: Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº961

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, SN, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)

DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA CUBIERTA

FECHA: 10 / 2024 ESCALA: 1:100 FORMATO: A3h NÚMERO, LOGO Y REVISIÓN: ET01

1:200 A3h 1602DO.ET - PC.R0